

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кваркенскому и Адамовскому районам

(наименование органа государственного надзора)

462860 Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Д. Бедного, 33а.
тел. 2-11-07, факс 2-11-07 E-mail kvargpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Зеленодольская основная общеобразовательная школа»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Кваркенского и Адамовского районов по пожарному надзору № 3

от « 28 » января 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 19 » февраля 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 02 » марта 2021 г.

проведена проверка: инспектором ОНД и ПР по Кваркенскому и Адамовскому районам лей-
тенантом внутренней службы Бикинтаевым М.А. территории и здания

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

МАОУ «Зеленодольская основная общеобразовательная школа», расположенных по адре-
су: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Зеленодольск, ул. Школьная, д.10

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «Зеленодольская основная общеобразовательная школа»
Воробьевой Еленой Александровной, действующей на основании приказа РОО АМО Квар-
кенский район от 03.09.2013 №53, в соответствии с уставом.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	На дверях складских помещений пищеблока отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ПП РФ №1479 от 16.09.2020г п.12.	01.06.2021	
2.	Пожарный пост не оборудован руч-	ПП РФ №1479 от	01.06.2021	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
	ным электрическим фонарем из расчета 1 фонарь на каждого дежурного.	16.09.2020г п.56.		
3.	Провода шлейфов пожарной сигнализации в холле, общем коридоре, кабинете директора, кабинете учителя физической культуры расположены на каркасе подвесного потолка.	ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123 ст. 82; СП 484.1311500.2020 п. 5.19	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР
по Кваркенскому и Адамовскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области Бикинтаев М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Л.П.*

«02» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Воробьева Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ворож
(подпись)

«2» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.